



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам  
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51  
E-mail: ond\_torzhok@69.mchs.gov.ru

Предписания № 104/1/104

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-  
зы возникновения пожара

юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному  
учреждению «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского,  
Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 104 от 26 мая 2021  
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с 10 часов 00 минут «16» июня 2021 года по 10 часов 00 минут «30» июня 2021 года  
Проведена проверка государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновско-  
го районов Тверской области по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР по  
Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по Тверской области  
капитаном внутренней службы Черняк Натальей Александровной;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего(их) проверку,

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Торжокский  
государственный промышленно-гуманитарный колледж» по адресу: Тверская область,  
г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.44

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.О.Ждановой, директором ГБП ОУ ТГПГК, Перфильевой Т.И., зав.хозяйством  
ГБП ОУ ТГПГК

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ п.п. и с.н.и.я	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 54.	20.02.2022	
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 2.	20.02.2022	
3	Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, а также драпировки в актовом зале огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок её действия.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 95.	20.02.2022	
4	Не обеспечено ежемесячное проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 52.	20.02.2022	
5	Огнетушители из корпуса № 2 и мастерских, отправленные на зарядку в количестве 45 штук, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителями, отправленных на перезарядку.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.403.	20.02.2022	
6	На эвакуационном выходе первого этажа корпуса № 2 устроена труба отопления, препятствующая безопасной эвакуации.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.27Б.	20.02.2022	
7	На эвакуационном выходе из мастерской «Монтажно-демонтажная» устроена труба отопления, препятствующая безопасной эвакуации.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.27Б.	20.02.2022	
8	В коридорах корпуса № 2 настенные звуковые оповещатели закреплены на расстоянии менее 150 мм от потолка	Федеральный закон от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СП	20.02.2022	

	до верхней части оповещателя.	3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.4) правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 54.		
--	-------------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Черняк Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » июня 2021 года



Предписание для исполнения получил:  
Директор ГБП ОУ ТППК И.О.Жданова

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » июня 2021 года

(подпись)